

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование ГБУ СО КК "Новокубанский КЦСОН"

Место нахождения (адрес) Новокубанский р-н ст-ца. Бесскорбная Коммунистическая 5

Форма собственности объекта Краевая

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Участки и территории | | | | |
| Вход | | | | |
| Дверь входная наружная | | | | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м) | С | наличие | Наличие | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 | Соответствует | п. 6.2.4 СП |

1 Требования СП СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| | | | | |
|--|---|------------------|---------------|------------------------------|
| | | см. | | 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м) | С | наличие | Наличие | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | | | | |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,8 м. | Не требуется | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | Не требуется | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | не более 10 см. | Соответствует | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | не более 30 см. | Соответствует | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 |
| Зона оказания услуги | | | | |
| Обслуживание в кабинете | | | | |
| Ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м. | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина и высота проема стола для ног | К | не менее | Соответствует | п. 8.1.7 СП |

| | | | | |
|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| | | 0,75 x 0,5 м | | 59.13330.2020 |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Средства информации | | | | |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, О, С, Г | наличие | Наличие | п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 |
| Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками | К, О, С, Г | наличие | Наличие | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 |
| Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуальную, звуковую и тактильную информацию | С, Г | наличие | Не требуется | п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | |
|--|--|---|---|---|
| | К | О | С | Г |
| Участки и территории | # | # | # | # |
| Вход | + | # | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | + | # | + | # |
| Зона оказания услуги | + | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение | # | # | # | # |
| Средства информации | + | + | + | + |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| | | |
|--|---------|---|
| | Степень | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |
|--|---------|---|

| | доступности объекта | | | | |
|-------------------|---------------------|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г |
| Объект доступен | X | X | X | X | X |
| Объект недоступен | | | | | |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|--|-----------------------------------|
| Участки и территории | |
| Вход | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | |
| Зона оказания услуги | |
| Санитарно-гигиеническое помещение | |
| Средства информации | |

«23» января 2025 г.

Дата составления Паспорта

Заместитель начальника отдела

Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Кузнецова М.А.

Ф.И.О.