

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование ГБУ СО КК "Новокубанский КЦСОН"

Место нахождения (адрес) Новокубанский р-н ст-ца. Советская Ленина 258

Форма собственности объекта Краевая

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				

1 Требования СП СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Не требуется	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не-травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лест-ницай	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				

Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Отсутствие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.14 СП

входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)				59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина х ширина)				
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Не соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Не требуется	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020

Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для	К, О, С,	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП

идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	Г			59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X	X	X	X
Объект недоступен					

*На объекте приняты и согласованы с ВОИ меры по обеспечению минимальных потребностей инвалидов

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
	<p>На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см</p> <p>На лестнице на входе наружной предусмотреть высоту подъема ступеней 12-15 см</p> <p>На лестнице на входе наружной предусмотреть ширину ступеней 35-40 см</p> <p>На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см</p> <p>На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон</p>
Вход	<p>Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные наземные указатели</p> <p>Длину марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, предусмотреть не более 15 м при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)</p> <p>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать с уклоном не более 80‰ (8%)</p> <p>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать с уклоном не более 80‰ (8%)</p> <p>Установить непрерывные по всей длине поручни вдоль обеих сторон марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе</p> <p>Поручни пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,7 м</p> <p>Поручни пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,9 м</p>

	Расстояние между поручнями пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить на расстоянии 0,9-1,0 м
	Установить подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе, (при перепаде высот до 3,0 м)
	Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать бортиками по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см
	Установить лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)
	На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м
	На входной площадке обустроить высоту порога двери не более 1,4 м
	Обеспечить размер тамбура на входной площадке в здание не менее 2,45x1,6 м
	Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.
	Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«23» января 2025 г.

Дата составления Паспорта

Заместитель начальника отдела

Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Кузнецова М.А.
Ф.И.О.